

## 职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2021年12月15日

用人单位 (建设项目)名称	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理 厂	联系人	段宇洁
地理位置	卫辉市唐庄镇规划区南部		
项目名称	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂职业病危害现状评价		
项目简介	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂位于卫辉市唐庄镇规划区南部，石骆驼村西北 200 米。公司员工 24 人（女工 11 人），投产日期 2013 年，污水处理工艺采用改良型氧化沟工艺，深度处理工艺采用机械混合反应沉淀+纤维转盘滤池工艺。2016 年，用人单位实施提标改造工程，提标改造工艺采用臭氧接触+曝气生物滤池，并于当年施工完毕。目前生产规模 480 万吨/年，运行情况良好，出水水质达到地表水五类出水标准。		
项目负责人	王明辉		
现场调查人	王明辉、王怀林		
现场调查时间	2021.11.16	用人单位陪同人	段宇洁
现场采样、检测人员	王明辉、胡跃敏、王海涛、陈峰		
采样、检测 时间	2021.11.22~2021.11.24	用人单位陪同人	段宇洁
报告完成日期	2021.12.15	报告编号	DX/XP-ZP2111116
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果	作业工人接触的粉尘和化学毒物（硫化氢、臭氧）浓度均不超过职业接触限值。 作业工种接触噪声 40h 等效连续声级不超过接触限值。 作业工人接触工频电场不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	<b>结论：</b> 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号）的规定，用人单位行业分类属于“四 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业——（三）D46 水的生产和供应业——D462 污水处理及其再生利用，判定用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害一般”的用人单位。		

	<p><b>建议：</b></p> <p>(1) 对污泥浓缩脱水机房的高噪声进行控制，可对高噪声作业区域设置隔声屏障、吸声或消声措施。</p> <p>(2) 加强设备维护管理，对排气扇等装置定期检查，对已经损坏的防护设施及时进行修理或更换，保持设备处于良好状态，减少运行阻力。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>—</p>
<p>现场影像资料</p>	